FORMULARUL F5

OBIECTIV
LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELESTADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI,JUDETUL MARAMURES

PROIECTANT

FIŞA TEHNICĂ Nr 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cazan mural in condensatie, buc 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	- Clasa Energetica - A - Putere termica nominala: 35 kw - Putere nominala min.(40^0C/30^0C) : 5,6 kw - Putere nominala max.(40^0C/30^0C) : 34.9 kw - Putere nominala min.(80^0C/60^0C) : 5 kw - Putere nominala max.(80^0C/60^0C) : 33 kw - Randament energetic incalzire – 93% - Nivel emisii sonore – 52 db - Consum de curent maxim -0.051 kw - Greutate: 52/46 kg - LxAxI = 440x350x840 mm		
2	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare -fiabilitate ridicata -siguranta in functionare -sa posede act de omologare sau agrement tehnic -se va asigura asistenta tehnica la montaj si P.I.F.		
3	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Producatorul si furnizorul vor fi certificati ISO 9001 Utilajul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale O.I.M.L F75.		
4	Condiţii de garanţie şi postgaranţie Termenul de soluţionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanţie: 7 (zile). Asigurarea pieselor de schimb în post-garanţie: 14 zile. Durata de viaţă, minim garantată: 5 (ani). Garanţie minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F).		
5	Alte condiţii cu caracter tehnic Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. Se va ataşa cartea tehnică, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare/întreţinere în limba română.		

Proiectant:
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5

OBIECTIV
LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELESTADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI,JUDETUL MARAMURES

PROIECTANT

FIŞA TEHNICĂ Nr 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Boiler Monovalent preparare ACM
buc 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	- Volum acumulare – 300 litrii Indice de putere NL – 9 Putere termica - 32 kw Consum energie standby – 1.68 kw h/zi Inaltime: 1495 mm Clasa de eficienta energetica: minim B		
2	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare -fiabilitate ridicata -siguranta in functionare -sa posede act de omologare sau agrement tehnic -se va asigura asistenta tehnica la montaj si P.I.F.		
3	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Producatorul si furnizorul vor fi certificati ISO 9001 Utilajul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale O.I.M.L F75.		
4	Condiţii de garanţie şi postgaranţie Termenul de soluţionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanţie: 7 (zile). Asigurarea pieselor de schimb în post-garanţie: 14 zile. Durata de viaţă, minim garantată: 5 (ani). Garanţie minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F).		
5	Alte condiţii cu caracter tehnic Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. Se va ataşa cartea tehnică, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare/întreţinere în limba română.		

Proiectant:
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5

OBIECTIV
LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELESTADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI,JUDETUL MARAMURES

PROIECTANT

FIŞA TEHNICĂ Nr 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis protectie cazan
buc 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Temperatura maxima: 99 ^{0}C Temeperatura minima: - 10 ^{0}C Presiune maxima: 5 bar Presiune de preincarcare: 1,5 bar Racord: ¾” Inaltime: 580 mm Diametru: 320 mm Volum : 50 l		
2	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare -fiabilitate ridicata -siguranta in functionare -sa posede act de omologare sau agrement tehnic -se va asigura asistenta tehnica la montaj si P.I.F.		
3	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Producatorul si furnizorul vor fi certificati ISO 9001 Utilajul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale O.I.M.L F75.		
4	Condiţii de garanţie şi postgaranţie Termenul de soluţionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanţie: 7 (zile). Asigurarea pieselor de schimb în post-garanţie: 14 zile. Durata de viaţă, minim garantată: 5 (ani). Garanţie minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F).		
5	Alte condiţii cu caracter tehnic Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. Se va ataşa cartea tehnică, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare/întreţinere în limba română.		

Proiectant:
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5

OBIECTIV
LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELESTADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI,JUDETUL MARAMURES

PROIECTANT

FIŞA TEHNICĂ Nr 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis protectie boiler
buc 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Temperatura maxima: 99 ^{0}C Temeperatura minima: - 10 ^{0}C Presiune maxima: 6 bar Presiune de preincarcare: 1,5 bar Racord: ¾” Inaltime: 310 mm Diametru: 270 mm Volum : 35 l		
2	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare -fiabilitate ridicata -siguranta in functionare -sa posede act de omologare sau agrement tehnic -se va asigura asistenta tehnica la montaj si P.I.F.		
3	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Producatorul si furnizorul vor fi certificati ISO 9001 Utilajul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale O.I.M.L F75.		
4	Condiţii de garanţie şi postgaranţie Termenul de soluţionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanţie: 7 (zile). Asigurarea pieselor de schimb în post-garanţie: 14 zile. Durata de viaţă, minim garantată: 5 (ani). Garanţie minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F).		
5	Alte condiţii cu caracter tehnic Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. Se va ataşa cartea tehnică, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare/întreţinere în limba română.		

Proiectant:
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5

OBIECTIV
LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELESTADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI,JUDETUL MARAMURES

PROIECTANT

FIŞA TEHNICĂ Nr 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa recirculare a.c.m.
buc 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	I Debit 1,20 m³/h Înălţimea de pompare 1,40 m Fluid pompat Apa 100 % Temperatura agentului pompat 20 °C Temperatura min. a fluidului pompat -20 °C Temperatura max. a fluidului pompat 130 °C **Combinatia de materiale** Racord conductă la aspiraţie DN 25, PN 6/10 Racord conductă pe refulare DN 25, PN 6/10 Lungime 220 mm		
2	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare -fiabilitate ridicata -siguranta in functionare -sa posede act de omologare sau agrement tehnic -se va asigura asistenta tehnica la montaj si P.I.F.		
3	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Producatorul si furnizorul vor fi certificati ISO 9001 Utilajul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale O.I.M.L F75.		
4	Condiţii de garanţie şi postgaranţie Termenul de soluţionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanţie: 7 (zile). Asigurarea pieselor de schimb în post-garanţie: 14 zile. Durata de viaţă, minim garantată: 5 (ani). Garanţie minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F).		
5	Alte condiţii cu caracter tehnic Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. Se va ataşa cartea tehnică, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare/întreţinere în limba română.		

Proiectant:
(semnatura autorizata)