
LEGENDA

	- intrerupator monopolar 10A/230V, montaj aparent, IP54, se specifica circuitul, tabloul din care face parte si inaltimea de montaj;
	- comutator monopolar 10A/230V, montaj ingropat, IP20,se specifica circuitul, tabloul din care face parte si inaltimea de montaj;
	- intrerupator cap-scara 10A/230V, montaj ingropat, IP20, se specifica circuitul, tabloul din care face parte si inaltimea de montaj;
	- corp de iluminat de tip aplica de perete, cu bec Led, soclu E27, 500-1900lm, 4000-5000K, montaj aparent, (min.IP44 - montaj in spatii umede)
	- corp de iluminat tip proiector de perete,cu lumina Led, 50W, 4000-5000K, montaj aparent /ingropat, (min.IP44-montaj in spatii umede)si senzor de miscare
	- corp de iluminat de tip plafoniera, cu Led, 600x600, 2790lm, 26W, 4000-5000K, montaj aparent /ingropat, (min.IP20/40 - montaj in spatii uscate)
	- corp de iluminat de tip plafoniera, cu Led, diam.225 mm,1600lm,18W,4000-5000K,montaj aparent /ingropat,(min.IP20/40-montaj in spatii uscate/umede)
	- corp de iluminat de tip plafoniera, cu Led, diam.169 mm,1020lm,12W,4000-5000K,montaj aparent /ingropat,(min.IP20/40-montaj in spatii uscate/umede)
	-kit de emergenta pentru iluminat de siguranta, impotricva panicii si de circulatie autonomie T≥1h, timp punere in functiune mai mic de 5secunde.;
LED	- corp de iluminat cu Led, echivalent 2x58W fluorescent, protejat la umezeala si praf, rezistent la socuri, cu montaj suspendat pe paturi metalice OL-Zn 100x60 mm
	-corp iluminat de siguranta de Exterior, montaj aparent/ suspendat, sursa LED 3W, T≥1h, timp punere in funct. 5sec.
	- priza cu capac + contact de protectie si obturator, 16A/230V,montaj ingropat, min.IP44, se specifica circuitul, din care face parte si inaltimea de montaj.
1~	-receptor electrice monofazat.
	- priza date RJ45 Cat.5E, montaj ingropat, min.IP20;
3 1 1	- prize organizare santier 1x16A(400V) 2x16A(230V), (min.IP44 montaj aparent),se specifica tipul de echipament;
	-intrerupator manual pentru actionare manuala a ilumunatului de securitate impotriva panicii din incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp ;
	-corp iluminat de siguranta tip plafoniera sau lustra, montaj aparent/ suspendat, sursa LED 3W, T≥1h, punere in funct. 5sec., cu indicarea dir. de evacuare
EXIT	-corp iluminat de siguranta tip plafoniera sau lustra, montaj aparent/ suspendat, sursa LED 3W, T≥1h, timp punere in funct. 5sec., cu inscriptionare EXIT
	-electrod vertical tip "cruce" OlZn 50x50x3, l=2m
	-electrod orizontal realizat din platnbanda OlZn 40x4
PS	-piesa de separatie


NOTA :

Clase si categorii de importanta

- In conformitate cu Cod proiectare seismica P100-1-2013:clasa de importanta "III"
- In conformitate cu HG 766/1997: categoria de importanta "C"- normala
- In conformitate cu HG 925/1995, Exigentele de verificare sunt: le



SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER
A: 22.3 m²
p. parchet
H: 2.65 m



SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ
A: 11.6 m²
p. parchet
H: 2.65 m

POPA M. MONICA
ROMANIA
M.T.C.T.
NR. 07500
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA
CUI 36603517
J24/1192/2016
AXICON INVEST SRL
BAIA MARE - ROMANIA

SOCIETATEA COMERCIALA
CUI RO36154850
VERDELECTRO SRL
J24/736/2016
BAIA MARE - MARAMURES

EXPERT				
VERIFICATOR				
Calitate	Nume	Semnătură	CERINȚĂ	REFERAT, Număr, Dată

Proiectant general: **SC AXICON INVEST SRL** Baia Mare, str.Granicerilor 93/43 Maramures tel: 0743-980296, e-mail: axiconinvest@gmail.com	Proiectant de specialitate: **SC VERDELECTRO SRL** Baia Mare, str. Culturii 5, cam 608 Maramures tel: 0740-358467, e-mail: office@verdelectro.ro	Beneficiar: **COMUNA SACALASENI** Adresa: Maramures, com. Sacalaseni, str. Unirii, nr.87, cod postal 437280 Denumire proiect: **HANGAR SI ANEXA - ZONA EUROPA**

Calitate	Nume	Semnătură			
ŞEF PROIECT	ing. BALAN ALIN		Scara 1:50	Amplasament: Jud.Maramures, com. Sacalaseni, str. Europei, nr. 38-40 CF 52872, nr. cad 52872	Faza D.T.A.C.+P.T.
PROIECTANT ARHITECTURA	arh. TIPLEA CRISTINA				Rev.0
PROIECTANT INSTALATII EL.	ing. VERDES IONUT		Data 04.2021	INSTALATII ELECTRICE ANEXA PLAN PARTER	Planşa nr. **IE 2**
DESENAT	ing. VERDES IONUT				

Proiect nr. 04/2021